

**OGGETTO:** PROCEDURA EX ART. 36 comma 2 lettera c) D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DON MINZONI E REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLO-PEDONALE IN COMUNE DI SALA BOLOGNESE– CUP G21B1600100001 CIG: 7178847BF1

### **Quesiti**

#### **quesito n. 1**

Con la presente in riferimento alla procedura in oggetto siamo a porre il seguente quesito: Relativamente all'offerta tecnica, codice di riferimento 02 (Impianto di illuminazione del nuovo tratto di pista ciclopedonale compreso fra il cimitero e Via Saletta), chiediamo da dove dobbiamo far partire la nuova linea di alimentazione per tale illuminazione: dal quadro QIP di Via Don Minzoni o da un'altra eventuale fornitura esistente nei pressi del cimitero non indicata in planimetria? Nel caso la linea debba partire dal suddetto quadro QIP, esistono cavidotti interrati nel tratto B (in planimetria non sono indicati cavidotti per illuminazione pubblica in tale tratto) o li dobbiamo prevedere noi?

#### **Risposta:**

in merito a quanto richiesto dall'impresa si precisa che:

- il progetto esecutivo, alla tavola R.T.I. 2/2 Tratto B,C,D, prevede la realizzazione di una monofora nel tratto di percorso ciclo-pedonale compreso fra il parcheggio del cimitero e via Saletta, per consentire l'alimentazione elettrica dei 25 corpi illuminanti su paletto. Come previsto in progetto, la nuova linea di alimentazione dei suddetti corpi illuminanti dovrà essere collegata alla rete esistente in corrispondenza del palo di pubblica illuminazione posto nel parcheggio del cimitero.

5 Settembre 2017