

GARA CUC 3/2018 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA GARIBALDI 2 – BLOCCO 3 IN COMUNE DI CALDERARA DI RENO– CUP F61D12000000004 CIG: 73959280DD

Il chiarimento sotto indicato, riportato nella formulazione integrale, è stato richiesto da un operatori economico invitato

chiarimento

domanda:

Nell'elaborato A4.E18 “ dettagli esecutivi” relativamente alle tipologie delle pavimentazioni previste nelle aree comuni, viene indicato il codice 09.004 corrispondente al pavimento materico spatolato in resina sintetica, non trovando riscontro di tale pavimentazione nel computo metrico estimativo posto a base gara, chiediamo conferma che la suddetta pavimentazione è stata sostituita con l' articolo A15030.a corrispondente al pavimento in gres porcellanato antiscivolo.

risposta:

in merito al quesito formulato, si conferma che per una svista è rimasto nell'elaborato A4.E18 il richiamo ad un codice elenco prezzi 09.004 (quello del pavimento materico spatolato in resina) non più previsto nel nuovo riappalto. Rimane valida l'indicazione del pavimento in gres porcellanato antiscivolo (cod E.P. A15030.a.)

La Responsabile della CUC
Dott.ssa Mirella Marchesini

San Giovanni in Persiceto, 15 marzo 2018